



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСВОДОКАНАЛ"

105005, Москва, Плетешковский пер., д 2 Тел 499-763-34-34, факс 499-265-22-01, E-mail: post@mosvodokanal.ru

23.12.16 г.

Разрешение № 5831
на водоснабжение и водоотведение объекта

по адресу: ПОС.ВОСКРЕСЕНСКОЕ, Д 40, КОРП. 2

Административный округ: НОВОМОСКОВСКИЙ

Наименование организации: ООО Строительная торговая компания "Евро-Старт"

Наименование объекта: Жилой дом

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

№ ввода	Диаметр, мм	Длина	Материал	Марка водосчетчика	Калибр водосчетчика, мм	Средне-суточный расход, м ³ /сут
610451	110	18,65	ВЧШГ	ВВ-50	50	96,37

Водопроводный (е) ввод (ы) проложен (ы) и подготовлен (ы) к эксплуатации.

Работы выполнены в соответствии с техническими условиями № 034 от 14.03.2013 г.

Водопровод допускается в эксплуатацию согласно акту технической приемки (ПУ ВКХ ТИАО).

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.

Диаметр, мм	Длина	Материал
2x100	8,55	ВЧШГ
2x100	8,6	ВЧШГ

Канализационная сеть допускается в эксплуатацию согласно акту технической приемки (ПУ ВКХ ТИАО).

ПРИМЕЧАНИЕ: Водоснабжение и водоотведение объекта возможно после заключения с АО "Мосводоканал" договора холодного водоснабжения и водоотведения.

Заместитель директора
Управления "Мосводосбыт"

Н.Ф.Зинченко